

Figure 1 : Jeudi 27 mars 13 h 45 - 14 h 40. Salle 101 : 146 m³. 22 élèves de 4^e et 1 adulte. Salle aérée en amont. T initiale : 21,5°C. T finale : 23,9°C. Portes et fenêtres fermées.




Figure 2 : Salle 101, de 15 h 20 à 16 h 45. 17 élèves du lycée + 1 professeur. T_i = 23,1°C ; T_f = 23,9°C. Fenêtre ouverte en cours d'heure, puis porte de communication ouverte vers la salle 102 avec des élèves qui y ont travaillé pendant que les autres finissaient leur évaluation. A la fin porte et fenêtre fermée, (bruit), et tous dans la même salle.